

HOTĂRÂREA NR.12
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 28.07.2025

Consiliul de Administrație al R.A. „Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava”, întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2025, în baza materialelor și a discuțiilor purtate,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru Proiectul cu titlul **”PARC PANOURI FOTOVOLTAICE 1 MW ÎN INCINTA RA „AEROPORTUL ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA ȘI INSTALAȚIE DE STOCARE CU O PUTERE DE 75% DIN TOTALUL ENERGIEI PRODUSE”**
2. Aprobarea valorii totale a Proiectului, a valorii totale eligibile, a valorii totale neeligibile și a valorii totale nerambursabile, astfel:
Total proiect : 6.508.040,08 lei cu TVA
Total eligibil : 3.025.000,00 lei cu TVA
Total neeligibil : 3.483.040,08 lei cu TVA
Total nerambursabil : 3.025.000,00 lei cu TVA
3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului:
I.1. FMS06_Producția medie de energie din surse regenerabile (MWh/an) : 1.362,41 MWh/an;
I.2. FMS08_Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul propriu (%) : 100%;
I.3. FMC01_Creșterea capacității de producere a energiei verzi, în vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (MW) : 1 MW;
I.4. FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) : 15,30 %;
I.5. FMS07_Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință (MWh) : 24.904,85 MWh;
I.6. FMS20_Energia absorbită anual de instalația de stocare, de cel puțin 75 % din instalația de producție de energie din surse regenerabile la care este conectată direct (%) : 100 %;
I.7. FMC02_Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (tone echiv CO2) : 833,4 tone echiv CO2;
I.8. FMC05_Capacitate nou instalată de stocarea energiei din surse regenerabile solar, în vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (MWh) : 0,75 MWh;
I.9. FMS21_Reducerea gazelor cu efect de seră: scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră ca urmare a utilizării energiei stocate pentru activitățile întreprinse în aeroport pe timp de noapte (Echivalent tone de CO2/an) : 146,86 Echivalent tone de CO2/an;
I.10. FMS18_Economii în consumul anual de energie primară : 1.362,41 MWh/an;

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Cristian ALEXE